



Százhalombatta Város Önkormányzatának
JEGYZŐJÉTŐL

2441 Százhalombatta, Szent István tér 3. PF.14.
TEL: (06-23) 542-139 FAX: (06-23) 542-166
E-mail: beruh@hivatal.battanet.hu

Szám: 5/558-5/2025

Ügyintéző: Kurucz Lajos

Tárgy: A MOL Nyrt. által tervezett
Százhalombatta területén új kommunális
energetikai hulladékhasznosító
létesítésére vonatkozó összevont
(környezeti hatásvizsgálati és egységes
környezethasználati engedélyezési)
eljárás megindítása

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a lakosságot és valamennyi érintettet, hogy a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.) benyújtotta a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához a tárgyban szereplő új hulladékhasznosító mű létesítésének engedélyezésére vonatkozó kérelmét és a tervdokumentációt.

A benyújtott kérelem alapján a környezetvédelmi hatóság a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárást 2025. június 19. napján megindította. Az eljárás megindításáról szóló közleményt a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdetőtáblán, illetve Százhalombatta város hivatalos honlapján (www.battanet.hu) közzéteszem.

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által a hatósághoz benyújtott kérelem megtekinthető a Százhalombattai Polgármesteri Hivatal (2440 Százhalombatta, Szent I. tér 3.) munkatársánál a 9-es szobában, előzetes telefonos egyeztetést követően a 06-23-542-128-as telefonszámon.

Százhalombatta, 2025. július 2.

Dr. Turbucz Sándor
címzetes főjegyző megbízásából

Kifüggenztve : 2025 JÚL. 02

Lovche :

Geszi Gabriella
Műszaki Iroda vezető





PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: A MOL Nyrt. által tervezett Százhalombatta területén új kommunális energetikai hulladékhasznosító létesítésére vonatkozó összevont (környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési) eljárás.

Az ügy iktató száma: PE/KTHF/30403/2025.

Az eljárás megindításának napja: 2025. június 19.

Az ügyintézési határidő: 130 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Farkas Ildikó; Tel.: (06-1) 77 66 280

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

A MOL Nyrt. (1117 Budapest, Dornbóvári út 28. a továbbiakban: Környezethasználó) Százhalombatta területén új kommunális energetikai hulladékhasznosító létesítését tervezi.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 5/A. § (1) bekezdés b) pontja értelmében Környezethasználó előzetes konzultációt kezdeményezett a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynál (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság), mert olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely az 1. és 2. számú mellékletben egyaránt szerepel.

Környezetvédelmi Hatóság az előzetes konzultáció eredményeképpen a tervezett létesítmény további tervezéséhez a PE/KTHF/39470-18/2024. számú véleményt adta.

A Környezetvédelmi Hatóság a PE/KTHF/39470-18/2024. számú véleményében megállapította, hogy a tervezett létesítés egyaránt beletartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 50. pontjába (Nem veszélyes hulladékot égetéssel ártalmatlanító vagy hasznosító létesítmény, kémiai eljárással ártalmatlanító létesítmény 100 t/nap kapacitástól) és a 2. számú melléklet 5.2. pontjába, (Hulladékok ártalmatlanítása vagy hasznosítása a) hulladékégető művekben vagy hulladék-együttégető művekben nem veszélyes hulladékok esetében 3 tonna/óra kapacitáson felül) ezért a tevékenység végzése környezeti hatásvizsgálat köteles és egységes környezethasználati engedély köteles is.

Környezethasználó a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 24. §-a értelmében a környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevonásának szabályai szerint tárgyi kérelmével összevont eljárást kezdeményezett.

A kérelemmel érintett terület helye:

A Százhalombatta 067/66, 067/88, 067/90, 067/92, 067/94, 067/97, 067/100, 067/103, 067/106, 067/108, 073/8, 089/13 és 089/35 hrsz.-ú ingatlanokon fog elhelyezkedni. A technológiai egységeket magába foglaló üzemi terület a telephely kb. 320x360 m kiterjedésű északi részén kerül kialakításra, míg attól délre fennmaradó rész az üzemlétesítéshez kapcsolódó mobilizációs területként fog szolgálni.

A tervezett létesítmény telepítési helye Százhalombatta város központtól DK-i irányban 2 km távolságra, a MOL Dunai Finomító iparterület szomszédságában található. Megközelítése a 6-os főútról, vagy a Budapestet Péccsel összekötő M6-os autópálya 1,5 km távolságra lévő, a 28 km-nél található lehajtójától lehetséges.

A tervezett (Waste to Energy Plant, WtE) hulladékégető egy modern, a kereskedelmi forgalomban tesztelt, mozgóröstélyos technológiájú, 360 000 tonna/év névleges kapacitású égetőmű, amely egy 45 tonna/órás (1080 tonna/nap) teljesítményű, 113 MW hőterhelésű égetősorral épül. A hőhasznosító kazán három vertikális sugárzó és egy horizontális konvekciós huzamból áll. A kazánból távozó füstgázok tisztítását egy szelektív katalitikus redukció elő-, illetve egy nedves utómosó fokozattal kiegészített fűlszáraz fűstgáztisztító rendszer végzi. Az égetőmű a hulladék hasznosításával villamos energiát és gőzt fog termelni.

A tervezett tevékenység települési és kereskedelmi nem veszélyes szilárd hulladékok, illetve a települési szilárd hulladék válogatásából visszamaradó, újrahasznosításra nem alkalmas, nem veszélyes hulladékok hasznosítása. A hulladékhasznosító műben hasznosítandó hulladékok beszállítása tervezetten Százhalombatta 70 km-es körzetéből közúton történik. Az épület teljes magassága kb. 60 m, a fűstgáz kéményé pedig 70 m lesz.

Az égetőmű fűstgáztisztítási technológiájának kiválasztása a Ramboll Danmark A/S tervező által javasolt 3 alternatíva közül történt. A bemutatott fűstgázkezelési változatok mindegyike a fűlszáraz fűstgázkezelés koncepcióján alapul, és mindegyik képes megfelelni a rendelkezésre álló legjobb elérhető technikákhoz kapcsolódó új üzemekre vonatkozó kibocsátási szinteknek (WI BREF 2019 - BATAELs).

A hulladékhasznosító mű két üzemmódban fog működni az alábbiak szerint:

- *téli üzemmódban:* hulladékhasznosító mű a MOL Dunai Finomító részére 80 t/h mennyiségű gőzt állít elő a villamosenergia termelés mellett,
- *nyári "normál" üzemmódban:* csak villamosenergia termelés történik a MOL Dunai Finomító részére.

Az üzem folyamatirányító rendszere révén az összes technológiai egység ellenőrzötten, biztonságosan fog üzemelni. A különböző technológiai egységek összefüggő egységként fognak működni folyamatos, 7/24 munkarendben. A tervezett éves rendelkezésre állás 330 nap, azaz ~8 000 óra/év.

Az üzemet évente egyszer tervezetten leállítják nagyjavítás céljából, amely jellemzően 17-21 napig tart.

Az üzem területén normál működés esetén egy nap 43 fő fog dolgozni, a nappali műszakban 27 fő.

A tervezett tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:

Százhalombatta város közigazgatási területén belül, valamint Ercsi város közigazgatási területén a Dokumentációban körülhatárolt hatásterületen belül.

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárás során a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 24. § (7) bekezdés alapján **tartandó közmeghallgatást** a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (11) bekezdése alapján **az érintettek személyes megjelenése nélkül tartja meg.**

A Környezetvédelmi Hatóság tájékoztatja az érintett nyilvánosságot, hogy észrevételeiket és kérdéseiket **2025. augusztus 5. napjáig írásban tehetik meg a zoldhatosag@pest.gov.hu címen,** vagy megküldhetik postai úton a 1016 Budapest, Mészáros utca 58/b. címre.

A Környezetvédelmi Hatóság – szükség szerint az érintett egyéb szervek, illetve Környezethasználó bevonásával – **a beérkezett észrevételekkel kapcsolatos tájékoztatását a honlapján közzéteszi.**

A benyújtott Dokumentáció elérésével kapcsolatban a Környezetvédelmi Hatóságnál, valamint Százhalombatta város és Ercsi város Jegyzőinél lehet érdeklődni.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Környezetvédelmi Hatóságnak az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntései lehetnek:

- kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt,
- ha az összevont eljárás során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható, ezért a kérelmet elutasítja.

A Dokumentáció közzétételének és a betekintési lehetőség biztosításának időtartama legalább **harminc nap.**

A Környezetvédelmi Hatóság a közleményt a hivatalában, valamint a honlapján (<https://www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/pest>) közzéteszi.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletei az alábbi elérési helyen találhatóak:

A <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/pest> oldalon Pest Vármegye kiválasztását követően, a Dokumentumok, nyomtatványok gombra kattintva, a szabadszöveges keresés alkalmazásával az ügy tárgyra történő szűréssel.

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja a figyelmet, hogy a tárgyi eljárás során hiánypótlásra, vagy tényállás tisztázásra felszólító végzésekre benyújtott összes további kiegészítő dokumentációval folyamatosan frissíti a fenti elérési helyen közzé tett mappát, ezekről újabb közlemény közzétételére nem kerül sor.

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Környezetvédelmi Hatóság Zöld Pont Irodájában (1016 Budapest, Mészáros utca 58/b.), előre egyeztetett időpontban és ügyfélfogadási időben betekinthetnek.